



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Славянского района

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 29/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБОУ ООШ № 14

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

в лице директора Шестак Э.А.

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного)
инспектора) _____ Славянского района _____ по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 29 от "26" февраля 2021 г. ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 9 час.00 мин.
"30" марта 2021 г. по 14 час. 15 мин. "14" апреля 2021 г.

заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профила-

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

ктической работы Славянского района управления надзорной деяте-

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

льности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарс-

кому краю подполковником внутренней службы Джеляловым Р.С.

Муниципального бюджетного образовательного учреждения основная
школа

353560, Краснодарский край, Славянский район, хутор Прикубанский, ул.
Победы, 32

совместно с

директором Шестак Эльвиной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред-писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Ограждение кровли, наружная пожарная лестница на кровлю пристройки спортзала и наружная эвакуационная лестница 3-го типа со второго этажа основного здания не подвергнуты эксплуатационным испытаниям;	п. 17 ППР в РФ	08.11.2021	
2.	Из здания начальной школы не предусмотрен второй эвакуационный выход.	п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	08.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы
Славянского района Джелялов Р.С.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора)



"14" апреля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

V. Шекетак
(подпись)

Директор Д.А. Шекетак
(должность, фамилия инициалы)